

Contrôle sanitaire des EAUX

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

Florence MEUSNIER

Tél: 02 38 77 34 43

Destinataires

MONSIEUR - MAIRIE DE ST AVERTIN

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ST AVERTIN

MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE ST AVERTIN

PISCINE MUNICIPALE ST AVERTIN

Prélèvement 00116422
Installation UDI 001104 PISCINE MUNICIPALE ST AVERTIN
Point de surveillance P 0000001725 GB-ST AVERTIN
Localisation exacte GRAND BASSIN (ANNUEL)

Commune SAINT-AVERTIN
Prélevé le : lundi 20 septembre 2021 à 10h00
par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Type visite : PI

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	28.4	°C				
pH	7.40	unité pH	6.90	7.70		
Chlore combiné	0.37	mg(Cl ₂)/L		0.60		
Chlore libre	1.12	mg(Cl ₂)/L				
Chlore libre actif	0.56	mg(Cl ₂)/L	0.40	1.40		
Chlore total	1.49	mg(Cl ₂)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : PISCS

Code SISE de l'analyse : 00117096

Référence laboratoire : 21HYD.4078.111

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL		100		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)		10		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Oxydab. KMnO ₄ en milieu acide à chaud	1,5	mg(O ₂)/L				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00116422)

Eau de piscine conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé, Tours le 23 septembre 2021

Pour le directeur général
L'Ingénieur d'études Sanitaires

Carinne LEDUC

