

Contrôle sanitaire des EAUX

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

Florence MEUSNIER

Tél: 02 38 77 34 43

Destinataires

MONSIEUR - MAIRIE DE ST AVERTIN

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ST AVERTIN

MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE ST AVERTIN

PISCINE MUNICIPALE ST AVERTIN

Prélèvement 00117360
Installation UDI 001104 PISCINE MUNICIPALE ST AVERTIN
Point de surveillance P 0000001725 GB-ST AVERTIN
Localisation exacte GRAND BASSIN (ANNUEL)

Commune SAINT-AVERTIN
Prélevé le : lundi 29 novembre 2021 à 11h55
par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Type visite : PI

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	28.4	°C				
pH	7.40	unité pH	6.90	7.70		
Chlore combiné	0.44	mg(Cl ₂)/L		0.60		
Chlore libre	1.19	mg(Cl ₂)/L				
Chlore libre actif	0.62	mg(Cl ₂)/L	0.40	1.40		
Chlore total	1.63	mg(Cl ₂)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : PISCS

Code SISE de l'analyse : 00118034

Référence laboratoire : 21HYD.5699.57

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	5	n/mL		100		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)		10		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Oxydab. KMnO ₄ en milieu acide à chaud	1.4	mg(O ₂)/L				
---	-----	-----------------------	--	--	--	--

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00117360)

Eau de piscine conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé, Tours le 2 décembre 2021

Pour le directeur général
L'Ingénieur d'études Sanitaires

Carinne LEDUC

