

Contrôle sanitaire des EAUX

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

Florence MEUSNIER

Tél: 02 38 77 34 43

Destinataires

MONSIEUR - VEOLIA EAU PISCINE

MONSIEUR - MAIRIE DE ST AVERTIN

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ST AVERTIN

MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE ST AVERTIN

MADAME - VEOLIA EAU PISCINE

PIS. MUNICIPALE ST AVERTIN

Prélèvement

00122859

Installation

UDI 003927 PAT PISCINE MUNICIPALE ST AVERTIN

Point de surveillance

P 0000002652 PAT PISCINE MUNICIPALE ST AVERTIN

Localisation exacte

PATAUGEOIRE

Commune SAINT-AVERTIN

Prélevé le : jeudi 06 avril 2023 à 13h30

par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS

Type visite : PI

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	31.0	°C				
pH	7.3	unité pH	6.90	7.70		
Acide isocyanurique	<5	mg/L		75.00		
Chlore combiné	0.27	mg(Cl2)/L		0.60		
Chlore libre	1.84	mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	1.04	mg(Cl2)/L	0.40	1.40		
Chlore total	2.11	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : PCLR

Code SISE de l'analyse : 00123529

Référence laboratoire : E230405341-PCLR00123529

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				100
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aëruginea par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		

MINERALISATION

Chlorures	102	mg/L				250,00
-----------	-----	------	--	--	--	--------

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	3,3	mg(C)/L				5,00
-------------------------	-----	---------	--	--	--	------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00122859)

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur. les résultats bactériologique objet de ce recontrôle sont satisfaisant s

Signé, Tours le 14 avril 2023

Pour le directeur général
L' Ingénieur d'études Sanitaires

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex