

Contrôle sanitaire des EAUX

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

Florence MEUSNIER

Tél: 02 38 77 34 43

Destinataires

MONSIEUR - VEOLIA EAU PISCINE

MONSIEUR - MAIRIE DE ST AVERTIN

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ST AVERTIN

MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE ST AVERTIN

MADAME - VEOLIA EAU PISCINE

PIS. MUNICIPALE ST AVERTIN

Prélèvement

00122913

Installation

UDI 001104 GB PISCINE MUNICIPALE ST AVERTIN

Point de surveillance

P 0000001725 GB PISCINE MUNICIPALE ST AVERTIN

Localisation exacte

GRAND BASSIN (ANNUUEL)

Commune SAINT-AVERTIN

Prélevé le : mardi 16 mai 2023 à 15h37

par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS

Type visite : PI

Mesures de terrain

Température de l'eau
pH
Acide isocyanurique
Chlore combiné
Chlore libre
Chlore libre actif
Chlore total

Résultats

27.0 °C
7.0 unité pH
<5 mg/L
0.60 mg(Cl2)/L
1.20 mg(Cl2)/L
0.87 mg(Cl2)/L
1.80 mg(Cl2)/L

Limites de qualité

inférieure	supérieure
6.90	7.70
	75.00
	0.60
0.40	1.40

Références de qualité

inférieure	supérieure

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : PCL

Code SISE de l'analyse : 00123582

Référence laboratoire : E230430538-PCL00123582

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h

<1

n/mL

100

Entérocoques /100ml-MS

<1

n/(100mL)

0

Pseudomonas aëruqinosa par 100ml

<1

n/(100mL)

0

Staphylocoques pathogènes par 100ml

<1

n/(100mL)

0

MINERALISATION

Chlorures

226

mg/L

250,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total

4,6

mg(C)/L

5,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00122913)

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Signé, Tours le 24 mai 2023

Pour le directeur général
L'Ingénieur d'études Sanitaires

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex