

Contrôle sanitaire des EAUX

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

Laetitia Herry

Tél: 02 38 77 34 57

Destinataires

MONSIEUR - VEOLIA/STEI EAU PISCINE

MONSIEUR - MAIRIE DE SAINT-AVERTIN

MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE SAINT-AVERTIN

MADAME - VEOLIA/STEI EAU PISCINE

MADAME, MONSIEUR - MAIRIE DE SAINT-AVERTIN

PIS. MUNICIPALE ST AVERTIN

Prélèvement

00131469

Installation

UDI 003927 PAT PISCINE MUNICIPALE ST AVERTIN

Point de surveillance

P 0000002652 PAT PISCINE MUNICIPALE ST AVERTIN

Localisation exacte

PATAUGEOIRE

Commune SAINT-AVERTIN

Prélevé le : lundi 05 mai 2025 à 12h20

par : SOLÈNE DISCEPOLI

Type visite : PI

Mesures de terrain

Transparence qualitative
Fréquentation instantanée
Température de l'eau
pH
Acide isocvanurique
Chlore combiné
Chlore disponible
Chlore total

Résultats

0 SANS OBJET
0 SANS OBJET
30.0 °C
6.9 unité pH
57 mg/L
0.55 mg(Cl2)/L
2.55 mg(Cl2)/L
3.10 mg(Cl2)/L

Limites de qualité

inférieure	supérieure
6.90	7.70
	75.00
	0.60
2.00	5.00

Références de qualité

inférieure	supérieure

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : PCL

Code SISE de l'analyse : 00132140

Référence laboratoire : 2504066757-PCL00132140

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aé. revivifiables à 36°-44h

<1 n/mL

100

Entérocoques /100ml-MS

<1 n/(100mL)

0

Pseudomonas aeruginosa par 100ml

<1 n/(100mL)

0

Staphylocoques pathogènes par 100ml

<1 n/(100mL)

0

MINERALISATION

Chlorures

94,8 mg/L

250,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total

5,7 mg(C)/L

5,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00131469)

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur pour le carbone organique total. Prévoir un apport d'eau neuve entre 30 et 50 Litres/jour/baigneur.

Signé, Tours le 13 mai 2025

Pour la directrice générale
L'Ingénieur d'études Sanitaires

Carinne LEDUC

Contrôle sanitaire des EAUX

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

Laetitia Herry

Tél: 02 38 77 34 57

Destinataires

MONSIEUR - VEOLIA/STEI EAU PISCINE
MONSIEUR - MAIRIE DE SAINT-AVERTIN
MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE SAINT-AVERTIN
MADAME - VEOLIA/STEI EAU PISCINE
MADAME, MONSIEUR - MAIRIE DE SAINT-AVERTIN

PIS. MUNICIPALE ST AVERTIN

Prélèvement 00131403
Installation UDI 001104 GB PISCINE MUNICIPALE ST AVERTIN
Point de surveillance P 0000001725 GB PISCINE MUNICIPALE ST AVERTIN
Localisation exacte GRAND BASSIN (ANNUEL)

Commune SAINT-AVERTIN
Prélevé le : lundi 05 mai 2025 à 12h05
par : SOLÈNE DISCEPOLI
Type visite : PI

Mesures de terrain

Transparence qualitative
Fréquentation instantanée
Température de l'eau
pH
Acide isocvanurique
Chlore combiné
Chlore disponible
Chlore total

Résultats

0 SANS OBJET
3 SANS OBJET
29.0 °C
7.1 unité pH
33 mg/L
0.30 mg(Cl₂)/L
4.05 mg(Cl₂)/L
4.35 mg(Cl₂)/L

Limites de qualité
inférieure supérieure

6.90 7.70
75.00
0.60
5.00

Références de qualité
inférieure supérieure

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : PCL

Code SISE de l'analyse : 00132074

Référence laboratoire : 2504066756-PCL00132074

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aé. revivifiables à 36°-44h

<1 n/mL

100

Entérocoques /100ml-MS

<1 n/(100mL)

0

Pseudomonas aeruginosa par 100ml

<1 n/(100mL)

0

Staphylocoques pathogènes par 100ml

<1 n/(100mL)

0

MINERALISATION

Chlorures

106 mg/L

250,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total

3,3 mg(C)/L

5,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00131403)

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Signé, Tours le 13 mai 2025

Pour la directrice générale
L'Ingénieur d'études Sanitaires

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex