RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Département Santé Environnementale et Déterminants de Santé

Unité eaux potables et de loisirs

PRÉFÈTE D'INDRE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:
Anne-Claire ZABÉ
Tél: 02 38 77 34 58

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

Destinataires

MONSIEUR - TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ST AVERTIN
MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE ST AVERTIN
MADAME - TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Prélèvement **00117579**
Installation UDI 000774 ST AVERTIN
Point de surveillance S 0000002243 C-P.F ST AVERTIN SUD
Localisation exacte CENTRE TECH MUNICIPAL 27 RUE F.JOLIOT-CURIE

Commune **SAINT-AVERTIN**
Prélevé le : vendredi 17 décembre 2021 à 10h30
par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Type visite : D1

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	11.0	°C				25.00
pH	8,00	unité pH			6,50	9,00
Conductivité à 20°C	333	uS/cm			180.00	1 000.00
Conductivité à 25°C	372	uS/cm			200.00	1 100.00
Chlore libre	0,10	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.17	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
Type del'analyse : D1+ Code SISE de l'analyse : 00118253 Référence laboratoire : 21HYD.6034.15

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5,0	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	1	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	1	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
MINERALISATION						
Chlorures	24	mg/L				250,00
Sodium	22	mg/L				200,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,050	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	9,6	mg/L		50,00		
FER ET MANGANESE						
Fer total	20	µg/L				200,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Fluorures mg/L	<0,200	mg/L		1,50		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00117579)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé, Tours le 27 décembre 2021

Pour le directeur général
L' Ingénieur d'études sanitaires

Jacques HERISSE